

ESMTK


1204 Budapest, Ady Endre út 150

## ELNÖKI UTASÍTÁS

A Pesterzsébet Jégcsarnokban 2015 január 8.-án lefolytatott igazságügyi szakértői vizsgálat során felvett jegyzőkönyvbe foglalt igazságügyi szakértői megállapítások és ajánlások alapján az alábbi Elnöki Utasítást adom ki, melynek betartása minden dolgozó számára kötelező :


1. A szellőztetést csak a szellőző rendszer 100 %-os friss levegő beáramoltatás beállítása mellett szabad üzemeltetni, melynek működését naponta ellenőrizni kell.
2. A gáz üzemű jégfelújító gép csak a jégkészítés alatt működtethető a létesítményben, más célból ( bemelegítés, üzempróba stb. ) miatti üzemeltetés a létesítményben vagy a bejárat közelében TILOS !
3. Az ügyeletes jégmester köteles az üzemkezdet elején és ezen felül 3 óránként, az üzemzárásig ellenőrizni a CO mérő állását és azt az erre rendszeresített CO mérő naplóba rögzíteni és aláírásával hitelesíteni.
4. 50 ppm CO szint elérésekor a létesítményt szellőztetni kell, az ajtókat, vészkijáratokat ki kell nyitni és a megtett intézkedést szintén a CO mérő naplóba kell rögzíteni és a létesítmény vezetését haladéktalanul értesíteni kell. Amennyiben a megtett intézkedés ellenére a CO szint tovább növekszik, a létesítmény vezetését azonnal újra értesíteni kell.
5. 100 ppm CO szint elérésekor ( a CO mérő hangjelzést ad ) a létesítményt biztonsági okokból ki kell üríteni és a létesítmény vezetését haladéktalanul értesíteni kell.  
A létesítmény ezek után csak akkor lehet újra használatba venni, amennyiben a CO szint újra 50 ppm szint alá csökken.

Budapest, 2015 január 08.


  
Harót János  
ESMTK Elnöke


Büntetőjogi felelőségem tudatában kijelentem, hogy a fenti Elnöki Utasítást elolvastam, azt megértettem és aláírásommal ezt a tényt igazolom.

  
Bieber Karoly


  
Benkő Miklós

  
CSÁKO SÁNDOR

  
Kulavé Zoltán

  
KALAVÉ MÓNIKA

  
Kalavé István

  
KALAVÉ MÓNIKA